



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

09 октября 2017 г.

г. Нальчик

№ 5877-р ПЛ-Д/8.2

16 час.00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №3» углубленным изучением  
отдельных предметов г. Майский ИНН 0703002763.**

Выдано: Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №3» углубленным изучением отдельных предметов г. Майский ИНН 0703002763.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку Мендохов Алим Арсенович – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 03.10.2017 № 5877-рПЛ-Д/8.2, утвержденного заместителем руководителя Б.Х. Бифовым, в присутствии:

Гринько Г.А. – директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» углубленным изучением отдельных предметов г. Майский выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:


№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не	Срок устранения нарушения

1	2	соблюдено	3	4
1.	На внутренней стороне (дверцы) щитовой не нанесены надписи с указанием значения тока плавкой вставки на предохранителях или номинального тока автоматических выключателей и наименования электроприемников, соответственно через них получающих питание	ПТЭЭП п. 2.12.5		02.11.2017
2.	Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний норм и правил работы и электроустановках в комиссии Ростехнадзора	ПТЭЭП п.1.4.28		02.11.2017
3.	У ответственного за электрохозяйство отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок.	ПТЭЭП-п.п. 1.8.9		02.11.2017
4.	Ответственным за электрохозяйство не составлен график осмотров видимой части заземляющих устройств с занесением результатов в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП-п.п. 2.7.9		02.11.2017
5.	Отсутствует паспорта на заземляющие устройства.	ПТЭЭП-п.п.1.8.1		02.11.2017

О выполнении предписания сообщить по адресу г. Нальчик, ул. П.М. Киримова 136 на имя начальника отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР Кавказского управления Ростехнадзора С.Н. Пеганов по т/ф.(8662)91-31-70 до 20.11.2017

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

государственный инспектор  
отдела энергетического надзора  
и по надзору за ГТС по КБР



Мендохов А.А.

