



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кабардино - Балкарской республике

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности по Майскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

361115, КБР, Майский район, г. Майский ул. 9 – го Мая, 175

тел (886633) 21-5-90, факс 21-5-90 e-mail: inspektormayski@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)
номер телефона доверия ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

Предписание № 5 1 / 1 5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя)

предметов» в лице директора Гринько Г. А.

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Майского района по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 5 от «09» января 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «17» января 2014 г. по «20» января
2014 г. проведена проверка

Государственным инспектором Майского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

капитаном внутренней службы Ашиновым Мухамедом Арсеновичем,

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

на территории и в помещениях МОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» расположенного по адресу: г. Майский ул. Трудовая, 48.

совместно с директором МОУ СОШ № 3 Гринько Г. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	---	---	--

1	2	рого (-ых) нарушены	4	5
1	Проверить состояние огнезащитной обработки деревянных конструкции чердака.	п. 21 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
2	Имеющиеся план (схемы) эвакуации людей на случай пожара переделать в соответствии с требованиями ГОСТ Р.	п. 7 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
3	Помещение электрощитовой расположенной в нижней части здания обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).	п. 70 ПП РФ № 390, приложение № 1,2.	06.05.2014	
4	Закрывать защитными колпаками, предусмотренными конструкцией светильника открытые электрические светильники, эксплуатируемые в помещениях школы.	п. 42 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
5	Демонтировать горючую облицовку стен на путях эвакуации.	п. 33 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
6	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) вывесить на расстоянии 1, 5 метра от уровня пола.	п. 465 ПП РФ № 390.	06.05.2014	
7	Выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике участки электрических проводов проложенных временным способом.	п. 42 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
8	На этажах в коридорах установить первичные средства пожаротушения (огнетушители) из расчета не менее 2 – х огнетушителей на этаж.	п. 468 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	
9	Имеющиеся инструкции о мерах пожарной безопасности переделать в соответствии с требованиями раздела 18 правил противопожарного режима.	п. 42 ППР ППРФ № 390.	06.05.2014	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Майского района по пожарному надзору Ашинов М. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 01 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МОУ «СОШ № 3 г. Майского»

(должность, фамилия, инициалы)

Гринько Г. А.

« » _____ 20 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору